

# Projekteerimistingimused nr 1711802/01971

Kuupäev 21.03.2017

## Projekteerimistingimuste andja

Tahkuranna Vallavalitsus 75023378  
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Uulu küla, Pargi tee 1

Telefon +372 444 8890 , e-post  
TAHKURANNA@TAHKURANNA.EE  
KAREL TÖLP VALLAVANEM

## Seotud dokumendi andmed

Liik	Projekteerimistingimuste taotlus
Number	1711002/03122
Kuupäev	21.03.2017

## Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused

### 1. EHITUSPROJEKTI EESMÄRK: Mäeotsa tee kinnistule rajada:

Reoveepumpla koos isevoolse ühenduse- ja elektriliitumisühendusega (ca 50m) ning survekanali-satsioonitorustik (ca 100 m) rajatavast reoveepumplast olemasolevasse voolurahustuskaevu.

### 2. LÄHTEANDMED

2.1. Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimismäärustele, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 «Nõuded ehitusprojektile », standardile EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt“, standardile EVS 865 „Eelprojekti seletuskiri“, ning heale projekteerimistavale.

2.2. Arvestamisele kuuluvad ja Tahkuranna valla kodulehel ning Tahkuranna Vallavalitsuse arhiivis asuvad kehtivad planeeringud ja dokumendid, sealhulgas:

2.2.1. Tahkuranna valla üldplaneering 31.05.2012;

2.2.2. Mäeotsa detailplaneering, kehtestatud Vallavolikogu otsusega nr 17, 14.04.2005;

2.3. Projekti koostamise käigus teha koostööd trasside, tehnovõrkude ja projekteeritavale alale jäävate rajatiste omanikega, vajadusel taotleda tehnilised tingimused.

2.4. Lähtudes ehitusseadustiku §24 lõike 2 punktist 2 tohib ehitusprojekti koostajaks olla pädev isik, kelle kvalifikatsioon peab olema tõendatud.

2.5. Väljastatud projekteerimistingimused, võrguettevõtete tehnilised tingimused ja muu projektiga seonduv informatsioon lisada projekti kausta.

### 3. PROJEKTLAHENDUSE SISU

3.1. Projekteerida Tahkuranna vallas, Laadi külas, Mäeotsa teele RVP (reoveepumpla) koos isevoolse kanalisatsiooniühenduse- ja elektriliitumisühendusega (ca 50m) ning ca 100 m survekanalisatsiooni-torustikku rajatavast RPV-st olemasolevasse voolurahustuskaevu

3.2. Kirjeldada katendite taastamine.

3.3. Rajatava trassi sügavus peab olema vähemalt 1,8 m maapinnast. Torustiku kohale (300...400 mm toru laest) paigaldada hoiatuslint tekstiga „KANAL“.

3.4. Olemasoleva mahuti likvideerimine.

### 4. ÜLDNÕUDED:

4.1. Kohustada ehitamisega mitte alustama enne ehitusloa väljastamist.

4.2. Tagada ehitamise käigus ja pärast ehitamise lõpetamist kinnistute kasutatavus ja korrashoid.

4.3. Nõetekohane projekt paberkuul kahes identses eksemplaris ja digikujul (pdf ja dwg failis) esitada läbivaatamiseks ja ehitusloa saamiseks Tahkuranna Vallavalitsusele.

### 5. KOOSKÕLASTUSED

5.1. Projektid kooskõlastada/teha koostööd nende trasside ja tehnovõrkude omanike- või valdajatega, mis jäävad või mille kaitsevööndid jäävad projekteeritavale alale.

5.2. Maaomanikud, kelle ehitusõigust ja maakasutust projekt mõjutab.

### 6. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE KEHTIVUS:

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat. Põhjendatud juhul võib Tahkuranna Vallavalitsus muuta projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega. (Ehitusseadustik § 31 lg 1).

## Vaidlustamisviide

Projekteerimistingimusi on võimalik vaidlustada, esitades Tahkuranna Vallavalitsusele vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega halduskohtusse seadusega sätestatud tähtaegadel ja korras.

## Ehitise andmed

Ehitise nimetus

**Mäeotsa RVP**

Ehitise liik

**rajatis**

Ehitustegevus

**Ehitise püstitamine või rajamine**

2 / 3

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/

## Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
84801:001:1173	Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Laadi küla, Mäeotsa tee

## Esitatavad dokumendid

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	Projekteerimistin gimuste_taotlus _Nr_1711002/03 122_Koondvaad e.pdf			21.03.2017		
Mäeotsa RVP skeem	Mäeotsa_pump a.jpg	Asendiskeem		21.03.2017	Tahkuranna Vallavalitsus	
Korraldus		Muu lisa	87	21.03.2017	Tahkuranna Vallavalitsus	