



Gr.nr.	TARBIJA	võimsus kW	JUHTMESTIK mm
	LIITUMISKILBIST		OL.OLEV
JAOTUSKILP "JK2"			
L-1	PEALÜLITI olemasolev		
2*	VALGUSTUS garderoob, pesuruum tuulekoda, köök	1,0	PPJ-3G1,5*
3*	VALGUSTUS mängutuba mag.tuba	1,0	PPJ-3G1,5*
4	KELL, JUHTIMINE		OL.OLEV
5	BOILER köök		OL.OLEV
6	EL.KÜTE mag.tuba		PPJ-3G1,5*
7	EL.KÜTE mag.tuba		PPJ-3G1,5*
8	EL.KÜTE mängutuba		PPJ-3G1,5*
9	EL.KÜTE mängutuba		PPJ-3G1,5*
10	EL.KÜTE pesuruum		PPJ-3G1,5*
11*	EL.KÜTE tuulekoda garderoob	2,0	PPJ-3G2,5*
12	RESERV		
13	BOILER pesuruum		OL.OLEV
14	EXIT		OL.OLEV
15	NÕUDEPESUMASIN köök		OL.OLEV
1	P.PESAD mag.tuba	2,5	PPJ-3G2,5*
16*	P.PESAD mängutuba	2,5	PPJ-3G2,5*
17*	P.PESAD garderoob, köök	2,5	PPJ-3G2,5*

B10A – ol.olev kaitselüliti (projektiga ei käsitle)
 C16A* – uus kaitselüliti
 11 – ol.olev tarbija (projektiga ei käsitle)
 15* – uus tarbija
 PPJ-3G2,5* – uus toitekaabel

Kilp "JK2" on olemasolev

Ehituse käigus kontrollida ol.olevate ja projekteeritavate tarbijate toitegrupid

Tellijä: TAHKURANNA VALLAVALITSUS	Joonise nr. EL-2	Töö nr. 25/15
Objekt: Pärnu mk., Tahkuranna vald. Võiste lasteaed. Rühmaruumide rek.	Stadium: PP	Lehti: 1
Joonis: JAOTUSKILP "JK2"	Lehti: 1	
E Tel. 44 73 670 Tel. 44 32 550 Reg. nr. EL10052831-0001	Koostas: M.Borissova	Kuup: 20.12.15
Kontrollis:		