



Gr.nr.	TARBIJA	võimsus kW	JUHTMESTIK mm
	TOITEKAABEL		OL.OLEV
JAOTUSKILP "JK1"			
L-1	PEALÜLITI olemasolev		
1	KELL		
2	P.PESAD mag.tuba	2,5	PPJ-3G2,5*
3	P.PESAD mängutuba	2,5	PPJ-3G2,5*
4*	P.PESAD garderoob,köök	2,5	PPJ-3G2,5*
R1	RIKKEVOOLUKAITSE		
5*	VALGUSTUS mängutuba mag.tuba	1,0	PPJ-3G1,5*
6	BOILER pesuruum		OL.OLEV
7*	EL.KÜTE tuulekoda garderoob	2,0	PPJ-3G2,5*
8*	EL.KÜTE mängutuba	2,0	PPJ-3G1,5*
9	EXIT		OL.OLEV
10	NÕUDEPESUMASIN köök		OL.OLEV
11*	VALGUSTUS garderoob,pesuruum tuulekoda,köök	1,0	PPJ-3G1,5*
12*	EL.KÜTE mängutuba	2,0	PPJ-3G1,5*
13*	EL.KÜTE mag.tuba	2,0	PPJ-3G1,5*
14*	EL.KÜTE mag.tuba	2,0	PPJ-3G1,5*
15*	EL.KÜTE pesuruum	2,0	PPJ-3G1,5*

B10A – ol.olev kaitselüliti (projektiga ei käsitle)

C16A* – uus kaitselüliti

11 – ol.olev tarbija (projektiga ei käsitle)

15* – uus tarbija

PPJ-3G2,5* – uus toitekaabel

Kilp "JK1" on olemasolev

Ehituse käigus kontrollida ol.olevate ja projekteeritavate tarbijate toitegrupid

Tellijä: **TAHKURANNA VALLAVALITSUS**

Objekt: Pärnu mk., Tahkuranna vald. Võiste lasteaed. Rühmaruumide rek.

Joonis: **JAOTUSKILP "JK1"**



Tel. 44 73 670
Tel. 44 32 550

Reg. nr. EL10052831-0001

Koostas:

Joonestas:

Kontrollis:

M.Borissova

Joonise nr.

EL-1

Töö nr.

25/15

Stadium:

PP

Lehti:

1

Lehti:

1

Muud:

Kuup: 20.12.15