



Gr.nr.	TARBIJA	võimsus kW	JUHTMESTIK mm
JAOTUSKILP keldris (olemasolev)			
	TOITEKAABEL		PPJ-3G4
JAOTUSKILP "JJK"			
L-1	PEALÜLITI		
	ARVESTI (DIN liistul)		
1	P.PESAD	3,0	PPJ-5G2,5
R1	RIKKEVOOLUKAITSE		
2	VALGUSTUS	0,2	PPJ-3G1,5

1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

- | | | |
|-----|------------------------------|---------|
| 1.1 | Nimipinge U_n | 230 V |
| 1.2 | Nimivool I_n | 20 A |
| 1.3 | Vastupidavus lühisele I_l | 6 kA |
| 1.4 | Installeeritud võimsus P_i | 3,2 kW |
| 1.5 | Arvutuslik võimsus P_B | 3,2 kW |
| 1.6 | Latistiku süsteem | L1,N,PE |
| 1.7 | Maandusviis | TN-S |

2. EHITUSLIKUD ANDMED

- | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 2.1 | Keskuse tüüp | kapina |
| 2.2 | Kaitseaste | IP34 |
| 2.3 | Paigaldusviis | Pinnapealne |
| 2.4 | Kinnitusviis | Seinale |
| 2.5 | Aparaatide liik | Kohtkindel |
| 2.6 | Ukse tüüp | Lukustatav pöörsulguriga |
| 2.7 | Teenindusviis | 1-poolne |
| 2.8 | Pinnakate | tavaline |

3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

- | | | |
|-----|----------------------|------------------|
| 3.1 | Sisetuse | Alt klemmidelt |
| 3.2 | Sisetusepaneeli koht | |
| 3.3 | Kaabel | PPJ-3G4 |
| 3.4 | Väljuvad kaablid | Seadmega otse |
| 3.5 | Juhtimiskaablid | klemmliistu abil |

4. TUNNUSSILT, TÄHISTUSED, TOOTJA

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 4.1 | Tunnussilt | Vastavalt standardile |
| 4.2 | Tähistused | Vastavalt standardile |
| 4.3 | Kilbi sisesed kaablid | Vastavalt standardile |

5. ELEKTRIENERGIA MÕÖTESÜSTEEM, KOMPENSATSIOON

- | | | |
|-----|--------------------------|------------|
| 5.1 | Arvesti koht | jaotuskilp |
| 5.2 | Tariifide arv | 1 |
| 5.3 | Kondensaatorseadmed | ei vajata |
| 5.4 | Ampermeetrid, voltmeeter | ei vajata |
| 5.5 | Liigpingepiirid | ei vajata |
| 5.6 | Kilpi jäetav reserv ruum | 20% |
| 5.7 | Märkused. | |

Tellijä: **TAHKURANNA VALLAVALITSUS**

Objekt: **Pärnu mk., Tahkuranna vald. Kontorihoone. Juuksuri- ja massaziruumid.**

Joonis: **JAOTUSKILP "JJK"**



Tel. 44 73 670
Tel. 44 32 550

(Reg. nr. EL10052831-0001)

Koostas:

Joonestas: **M.Borissova**

Kontrollis:

Jaanse nr.

EL-2

Töö nr.

26/15

Staadium:

PP

Leht:

1

Lehti:

1

Muud:

Kuup: **20.12.15**