



Gr.nr.	TARBIJA	võimsus kW	JUHTMESTIK mm
JAOTUSKILP keldris (olemasolev)			
	TOITEKAABEL		PPJ-3G4
JAOTUSKILP "MJK"			
L-1	PEALÜLITI		
	ARVESTI (DIN liistul)		
1	P.PESAD	3,0	PPJ-5G2,5
R1	RIKKEVOOLUKAITSE		
2	VALGUSTUS	0,2	PPJ-3G1,5

1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

1.1	Nimipinge U_n	230 V
1.2	Nimivool I_n	20 A
1.3	Vastupidavus lühisele I_l	6 kA
1.4	Installeeritud võimsus P_i	3,2 kW
1.5	Arvutuslik võimsus P_B	3,2 kW
1.6	Latistiku süsteem	L1,N,PE
1.7	Maandusviis	TN-S

2. EHITUSLIKUD ANDMED

2.1	Keskuse tüüp	kapina
2.2	Kaitseaste	IP34
2.3	Paigaldusviis	Pinnapealne
2.4	Kinnitusviis	Seinale
2.5	Aparaatide liik	Kohtkindel
2.6	Ukse tüüp	Lukustatav pöörsulguriga
2.7	Teenindusviis	1-poolne
2.8	Pinnakate	tavaline

3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

3.1	Sisetus	Alt klemmidelt
3.2	Sisetusepaneeli koht	
3.3	Kaabel	PPJ-3G4
3.4	Väljuvad kaablid	Seadmega otse
3.5	Juhtimiskaablid	klemmliistu abil

4. TUNNUSSILT, TÄHISTUSED, TOOTJA

4.1	Tunnussilt	Vastavalt standardile
4.2	Tähistused	Vastavalt standardile
4.3	Kilbi sisesed kaablid	Vastavalt standardile

5. ELEKTRIENERGIA MÕÖTESÜSTEEM, KOMPENSATSIOON

5.1	Arvesti koht	jaotuskilp
5.2	Tariifide arv	1
5.3	Kondensaatorseadmed	ei vajata
5.4	Ampermeetrid, voltmeeter	ei vajata
5.5	Liigpingepiirid	ei vajata
5.6	Kilpi jäetav reserv ruum	20%
5.7	Märkused.	

Tellijä: **TAHKURANNA VALLAVALITSUS**

Objekt: **Pärnu mk., Tahkuranna vald. Kontorihoone. Juuksuri- ja massaziruumid.**

Joonis: **JAOTUSKILP "MJK"**



Tel. 44 73 670
Tel. 44 32 550

(Reg. nr. EL10052831-0001)

Koostas:

Joonestas: **M.Borissova**

Kontrollis:

Jaanse nr.

EL-1

Töö nr.

26/15

Staadium:

PP

Leht:

1

Lehti:

1

Muud:

Kuup: **20.12.15**